

## Prüfresultate Sole/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of brine to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	low (35°C) - average								Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
							B0 / W30-35	B0 / W35 (A-10)	B0 / W34 (A-7)	B0 / W30 (A2)	B0 / W27 (A7)	B0 / W24 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>						
CTA AG Hunzigenstrasse 1 CH - 3110 Münsingen	Optipro OP 110ed	416-20-04	a, e	R410A	2x 8.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	107.1	107.1	106.0	55.7	56.0	56.3	107.1	-10 / 35	18.40	4.91	-	73.6	
						El. Leistung / Input power [kW]	23.7	23.7	23.4	11.2	10.7	10.3	23.7						
						COP [-]	4.5	4.5	4.5	5.0	5.2	5.5	4.5						
	Optipro OP 160ed	417-20-05	a, e	R410A	15.4 15.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	155.2	155.2	155.3	90.4	70.2	70.7	155.2	-10 / 35	40.10	4.92	-	71.1	
						El. Leistung / Input power [kW]	34.2	34.2	33.9	18.7	13.6	12.9	34.2						
						COP [-]	4.5	4.5	4.6	4.8	5.2	5.5	4.5						
Forstner Speichertechnik GmbH Neulandstrasse 36 A - 6971 Hard	Friopac HP-075/065-KMC	389-17-11	a	R134a	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	-10 / 35	1.06	4.54	-	53.0		
						El. Leistung / Input power [kW]	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3						1.4	
						COP [-]	4.3	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0						4.3	
Hautec GmbH An der Molkerei 9 D - 47551 Bedburg-Hau	HCS PN 144	404-19-08	a	R407C	4.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	32.6	32.6	32.7	33.1	33.3	33.5	32.6	-10 / 35	5.62	4.75	-	59.8	
						El. Leistung / Input power [kW]	7.4	7.4	7.3	7.0	6.7	6.4	7.4						
						COP [-]	4.4	4.4	4.5	4.7	5.0	5.2	4.4						
	HCS PN 144/2T	403-19-07	a	R407C	9.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	33.2	63.4	63.4	34.2	34.3	34.5	63.4	-10 / 35	10.93	4.77	-	63.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	7.2	15.0	14.9	7.1	6.9	6.6	15.0						
						COP [-]	4.6	4.2	4.3	4.8	5.0	5.2	4.2						
Heim AG Heizsysteme Wittenwilerstrasse 31 CH - 8355 Aadorf	SWE1-8	381-17-03	a	R410A	1.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	-7 / 34	1.30	5.02	-	52.3		
						El. Leistung / Input power [kW]	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3						1.5	
						COP [-]	4.8	4.9	4.9	5.2	5.6	5.9						4.9	
	SWE1-17	382-17-04	a	R410A	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.3	16.4	16.4	16.5	16.6	16.8	16.4	-7 / 34	2.82	4.84	-	51.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.1	3.5						
						COP [-]	4.6	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	4.7						
iDM Energiesysteme GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Marei in Osttirol	TERRA SW 90 Max H 2.0	396-18-07	a, e	R134a	2x 9.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	88.9	88.9	88.9	46.6	46.8	47.2	88.9	-10 / 35	15.25	4.66	-	65.2	
						El. Leistung / Input power [kW]	20.9	20.9	20.8	9.9	9.6	9.3	20.9						
						COP [-]	4.3	4.3	4.3	4.7	4.9	5.1	4.3						
Viessmann (Schweiz) AG Rütimoosstrasse 5 CH - 3076 Worb SBB	Vitocal 200-G PRO BW 202.A080	418-20-06	a, e	R410A	9.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	74.1	74.1	74.5	38.9	39.3	39.5	74.1	-10 / 35	12.80	4.97	-	85.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	16.9	16.9	16.8	7.8	7.4	7.1	16.9						
						COP [-]	4.4	4.4	4.4	5.0	5.3	5.6	4.4						
Wamak s.r.o. Orovnic 252 SK - 96652 Orovnic	TBW 85 EVI	415-20-03	a, e	R410A	12.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	41.0	79.2	79.0	78.8	41.8	41.8	79.2	-10 / 35	13.63	4.85	-	66.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	8.6	17.8	17.7	16.7	7.9	7.5	17.8						
						COP [-]	4.8	4.4	4.5	4.7	5.3	5.6	4.4						

## Prüfresultate Sole/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of brine to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
						low (35°C) - average														
						B0 / W30-35	B0 / W35 (A-10)	B0 / W34 (A-7)	B0 / W30 (A2)	B0 / W27 (A7)	B0 / W24 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>								
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch 5010.5 Ai	387-17-09	a	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	-10 / 35	1.34	5.35	-	45.3		
						El. Leistung / Input power [kW]	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5							
						COP [-]	5.1	5.1	5.1	5.5	5.8	6.2	5.1							
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch 5023.5 Ai	388-17-10	a	R410A	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.4	17.4	17.4	17.6	17.8	18.0	17.4	-10 / 35	3.05	5.03	-	46.8		
						El. Leistung / Input power [kW]	3.7	3.7	3.7	3.5	3.3	3.2	3.7							
						COP [-]	4.7	4.7	4.8	5.1	5.3	5.6	4.7							
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai	405-19-09	a, e	R410A	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.9	10.9	9.6	6.0	3.6	3.5	10.9	-10 / 35	1.84	5.17	-	45.3		
						El. Leistung / Input power [kW]	2.5	2.5	2.1	1.1	0.6	0.6	2.5							
						COP [-]	4.4	4.4	4.6	5.3	5.8	6.2	4.4							

### Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter
- e Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit mehreren Kompressoren / Output-modulated heat pump with several compressors

### Abkürzungen / Abbreviations

- B Soletemperatur / Brine temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
- V<sub>vy</sub> Durchflussrate / Volume flow rate

Schalleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / it relates to the outside noise (is perceived by the neighbor)

Schalleistungspegel innen / Sound power level indoor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)

## Prüfresultate Sole/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of brine to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	medium (55°C) - average								Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
							B0 / W47-55	B0 / W55 (A-10)	B0 / W52 (A-7)	B0 / W42 (A2)	B0 / W36 (A7)	B0 / W30 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>						
CTA AG Hunzigenstrasse 1 CH - 3110 Münsingen	Optipro OP 110ed	416-20-04	a, e	R410A	2x 8.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	102.0		102.0	102.6	53.4	54.3	55.0	102.0	-10 / 55	11.00	3.86	-	73.6
						El. Leistung / Input power [kW]	34.8		34.8	33.1	13.8	12.5	11.5	34.8					
						COP [-]	2.9		2.9	3.1	3.9	4.3	4.8	2.9					
	Optipro OP 160ed	417-20-05	a, e	R410A	15.4 15.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	146.5		146.5	146.8	86.2	67.7	68.7	146.5	-10 / 55	31.90	3.88	-	71.1
						El. Leistung / Input power [kW]	50.0		50.0	47.1	22.7	15.4	14.0	50.0					
						COP [-]	2.9		2.9	3.1	3.8	4.4	4.9	2.9					
Forstner Speichertechnik GmbH Neulandstrasse 36 A - 6971 Hard	Friopac HP-075/065-KMC	389-17-11	a	R134a	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	5.5		5.5	5.8	6.0	-	5.5	-10 / 55	0.60	-	-	53.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	1.9		1.9	1.9	1.7	-	1.9						
						COP [-]	2.8		2.8	3.1	3.6	-	2.8						
Hautec GmbH An der Molkerei 9 D - 47551 Bedburg-Hau	HCS PN 144	404-19-08	a	R407C	4.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	30.3		30.3	30.3	30.9	-	30.3	-10 / 55	3.24	-	-	59.8	
						El. Leistung / Input power [kW]	10.6		10.6	10.1	8.8	-	10.6						
						COP [-]	2.9		2.9	3.0	3.5	-	2.9						
	HCS PN 144/2T	403-19-07	a	R407C	9.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	30.6		59.3	59.6	32.8	-	59.3	-10 / 55	6.42	-	-	63.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	10.3		21.5	20.6	8.6	-	21.5						
						COP [-]	3.0		2.8	2.9	3.8	-	2.8						
Heim AG Heizsysteme Wittenwilerstrasse 31 CH - 8355 Aadorf	SWE1-8	381-17-03	a	R410A	1.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.9		6.7	6.9	7.1	-	6.9	-7 / 52	0.76	-	-	52.3	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.4		2.3	2.2	1.9	-	2.2						
						COP [-]	2.9		2.9	3.1	3.7	-	3.1						
	SWE1-17	382-17-04	a	R410A	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.6		15.6	15.5	15.8	-	15.5	-7 / 52	1.69	-	-	51.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	5.3		5.1	5.0	4.3	-	5.0						
						COP [-]	3.0		3.0	3.1	3.6	-	3.1						
iDM Energiesysteme GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Marei in Osttirol	TERRA SW 90 Max H 2.0	396-18-07	a, e	R134a	2x 9.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	84.1		84.1	84.0	44.9	45.1	84.1	-10 / 55	9.06	3.66	-	65.2	
						El. Leistung / Input power [kW]	30.0		30.0	28.8	12.3	11.2	10.3						30.0
						COP [-]	2.8		2.8	2.9	3.7	4.0	4.4						2.8
Viessmann (Schweiz) AG Rütimoosstrasse 5 CH - 3076 Worb SBB	Vitocal 200-G PRO BW 202.A080	418-20-06	a, e	R410A	9.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	72.2		72.2	73.6	36.9	37.6	72.2	-10 / 55	7.75	3.82	-	85.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	24.9		24.9	23.8	9.6	8.7	8.0						24.9
						COP [-]	2.9		2.9	3.1	3.8	4.3	4.8						2.9
Wamak s.r.o. Orovnic 252 SK - 96652 Orovnic	TBW 85 EVI	415-20-03	a, e	R410A	12.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	41.1		79.9	79.4	42.7	42.3	79.9	-10 / 55	8.59	4.08	-	66.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	12.9		26.9	25.7	10.3	9.3	8.4						26.9
						COP [-]	3.2		3.0	3.1	4.2	4.6	5.0						3.0

## Prüfresultate Sole/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of brine to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	medium (55°C) - average								Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
							B0 / W47-55	B0 / W55 (A-10)	B0 / W52 (A-7)	B0 / W42 (A2)	B0 / W36 (A7)	B0 / W30 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch 5010.5 Ai	387-17-09	a	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.1	7.1	7.1	7.3	-	-	7.1	-10 / 55	0.77	-	-	45.3	
							2.3	2.3	2.2	1.9	-	-	2.3						
							3.1	3.1	3.3	3.8	-	-	3.1						
	EcoTouch 5023.5 Ai	388-17-10	a	R410A	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.2	16.2	16.4	16.8	-	-	16.2	-10 / 55	1.76	-	-	46.8	
							5.4	5.4	5.1	4.5	-	-	5.4						
							3.0	3.0	3.2	3.7	-	-	3.0						
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai	405-19-09	a, e	R410A	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.9	9.9	8.9	5.5	3.5	3.4	16.2	-10 / 55	1.07	3.94	-	45.3	
							3.4	3.4	2.8	1.4	0.8	0.7	5.4						
							3.0	3.0	3.2	4.0	4.5	5.1	3.0						

### Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter
- e Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit mehreren Kompressoren / Output-modulated heat pump with several compressors

### Abkürzungen / Abbreviations

- B Lufttemperatur / Air temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
- V<sub>vy</sub> Durchflussrate / Volume flow rate

Schalleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / it relates to the outside noise (is perceived by the neighbor)

Schalleistungspegel innen / Sound power level indoor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)

## Prüfresultate Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of water to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	low (35°C) - average							Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
							W10 / W30-35	W10 / W35 (A-10)	W10 / W34 (A-7)	W10 / W30 (A2)	W10 / W27 (A7)	W10 / W24 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>					
CTA AG Hunzigenstrasse 1 CH - 3110 Münsingen	Optipro OP 110ed	245-20-07	a, e	R410A	2x 8.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	140.9	140.9	141.1	142.0	74.1	74.8	140.9	-10 / 35	24.20	6.17	-	73.6
						El. Leistung / Input power [kW]	24.9	24.9	24.5	23.4	11.3	10.9	24.9					
						COP [-]	5.7	5.7	5.8	6.1	6.5	6.9	5.7					
	Optipro OP 160ed	246-20-08	a, e	R410A	15.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	202.9	202.9	203.3	118.1	95.8	96.6	202.9	-10 / 35	34.80	6.08	-	71.1
					15.6	El. Leistung / Input power [kW]	36.1	36.1	35.7	20.3	14.4	13.8	36.1					
					COP [-]	5.6	5.6	5.7	5.8	6.7	7.0	5.6						
IDM Energiesysteme GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Marei in Osttirol	TERRA SW 90 Max H 2.0	220-18-10	a, e	R134a	2x 9.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	122.9	122.9	122.7	65.2	64.5	65.3	122.9	-10 / 35	21.10	5.99	-	65.2
					El. Leistung / Input power [kW]	22.3	22.3	22.1	10.9	10.3	10.0	22.3						
					COP [-]	5.5	5.5	5.5	6.0	6.3	6.5	5.5						
Wamak s.r.o. Orovnic 252 SK - 96652 Orovnic	TBW 85 EVI	244-20-06	a, e	R410A	12.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	52.7	103.1	103.4	102.5	51.6	52.1	103.1	-10 / 35	17.70	6.19	-	66.4
					El. Leistung / Input power [kW]	8.5	17.9	17.8	16.7	7.9	7.6	17.9						
					COP [-]	6.2	5.8	5.8	6.1	6.6	6.8	5.8						
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch 5010.5 Ai	209-17-17	a	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.3	10.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.3	-10 / 35	1.79	7.51	-	45.3
					El. Leistung / Input power [kW]	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5						
					COP [-]	7.0	7.1	7.2	7.7	8.2	8.8	7.1						
	EcoTouch 5023.5 Ai	210-17-18	a	R410A	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	22.9	22.9	23.3	23.5	23.7	24.0	22.9	-10 / 35	3.98	6.38	-	46.8
					El. Leistung / Input power [kW]	3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.4	3.9						
					COP [-]	5.9	5.9	6.1	6.4	6.7	7.1	5.9						
	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai	229-19-06	a	R410A	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.6	14.6	13.0	8.0	5.2	4.3	14.6	-10 / 35	2.52	7.11	-	45.3
					El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.6	2.1	1.1	0.7	0.6	2.6						
					COP [-]	5.7	5.7	6.1	7.5	7.7	7.6	5.7						

## Prüfresultate Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of water to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	low (35°C) - average	W10 / W35 (A-10)	W10 / W34 (A-7)	W10 / W30 (A2)	W10 / W27 (A7)	W10 / W24 (A12)	Abiv / W_ ( )	Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor

### Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter
- e Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit mehreren Kompressoren / Output-modulated heat pump with several compressors

### Abkürzungen / Abbreviations

- B Soletemperatur / Brine temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
- V Durchflussrate / Volume flow rate

Schalleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / it relates to the outside noise (is perceived by the neighbor)

Schalleistungspegel innen / Sound power level indoor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)

## Prüfresultate Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of water to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions	medium (55°C) - average							Bivalentpunkt [°] Bivalent point	Volumenstrom [m³/h] Volume flow	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	
							W10 / W47-55	W10 / W55 (A-10)	W10 / W52 (A-7)	W10 / W42 (A2)	W10 / W36 (A7)	W10 / W30 (A12)	Abiv / W <sub>0</sub>						
CTA AG Hunzigenstrasse 1 CH - 3110 Münsingen	Optipro OP 110ed	245-20-07	a, e	R410A	2x 8.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	133.8		133.8	134.6	70.4	71.5	72.6	133.8	-10 / 55	14.40	4.85	-	73.6
						El. Leistung / Input power [kW]	36.0		36.0	34.5	14.5	13.2	12.0	36.0					
						COP [-]	3.7		3.7	3.9	4.9	5.4	6.0	3.7					
	Optipro OP 160ed	246-20-08	a, e	R410A	15.4 15.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	186.9		186.9	186.4	110.9	90.4	93.0	186.9	-10 / 55	20.00	4.68	-	71.1
						El. Leistung / Input power [kW]	51.0		51.0	51.5	24.7	16.4	14.8	51.0					
						COP [-]	3.7		3.7	3.6	4.5	5.5	6.3	3.7					
IDM Energiesysteme GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Marei in Osttirol	TERRA SW 90 Max H 2.0	220-18-10	a, e	R134a	2x 9.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	111.9		111.9	112.6	61.3	62.4	63.6	111.9	-10 / 55	12.03	4.71	-	65.2
						El. Leistung / Input power [kW]	31.8		31.8	30.4	13.0	12.0	11.1	31.8					
						COP [-]	3.5		3.5	3.7	4.7	5.2	5.7	3.5					
Wamak s.r.o. Orovnic 252 SK - 96652 Orovnic	TBW 85 EVI	244-20-06	a, e	R410A	12.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	53.0		104.0	104.2	104.3	53.1	51.0	104.0	-10 / 55	11.18	4.89	-	66.4
						El. Leistung / Input power [kW]	13.0		27.5	26.2	22.0	9.4	8.3	27.5					
						COP [-]	4.1		3.8	4.0	4.7	5.7	6.2	3.8					
Waterkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	EcoTouch 5010.5 Ai	209-17-17	a	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.2		9.2	9.3	9.7	-	-	9.2	-10 / 55	1.01	-	-	45.3
						El. Leistung / Input power [kW]	2.4		2.4	2.2	1.9	-	-	2.4					
						COP [-]	3.9		3.9	4.2	5.1	-	-	3.9					
	EcoTouch 5023.5 Ai	210-17-18	a	R410A	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	21.2		21.3	21.5	22.1	-	-	21.3	-10 / 55	2.29	-	-	46.8
						El. Leistung / Input power [kW]	5.6		5.6	5.4	4.7	-	-	5.6					
						COP [-]	3.8		3.8	4.0	4.8	-	-	3.8					
	EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai	229-19-06	a	R410A	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.1		13.1	11.7	7.1	4.6	4.6	13.1	-10 / 55	1.41	5.32	-	45.3
						El. Leistung / Input power [kW]	3.6		3.6	2.9	1.3	0.7	0.6	3.6					
						COP [-]	3.6		3.6	4.0	5.3	6.3	7.5	3.6					

## Prüfresultate Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511 und EN 14825

Test results of water to water heat pumps based on EN 14511 and EN 14825

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfbedingungen Test conditions	medium (55°C) - average	SCOP	Schalleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
	Prüfnummer Test number  Bauart Type of construction  Kältemittel Refrigerant  Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant					
			W10 / W47-55  W10 / W55 (A-10)  W10 / W52 (A-7)  W10 / W42 (A2)  W10 / W36 (A7)  W10 / W30 (A12)  Abiv / W_ ( )  Bivalentpunkt [°] Bivalent point  Volumenstrom [m³/h] Volume flow			

### Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter
- e Leistungsgeregelte Wärmepumpe mit mehreren Kompressoren / Output-modulated heat pump with several compressors

### Abkürzungen / Abbreviations

- B Soletemperatur / Brine temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
- V Durchflussrate / Volume flow rate

Schalleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / it relates to the outside noise (is perceived by the neighbor)

Schalleistungspegel innen / Sound power level indoor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)



### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water													Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water									
						VolumenstromEinstellung Volume flow adjustment			V <sub>35</sub>			V <sub>45</sub>			V <sub>55</sub>			VolumenstromEinstellung Volume flow adjustment			V <sub>35</sub>			V <sub>45</sub>			V <sub>55</sub>			
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B-5 / W35	B5 / W45	B0 / W45 - 40	B5 / W55	B0 / W55 - 47	B-5 / W55	W15 / W35	W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45 - 40	W15 / W55			W10 / W55 - 47	Volumenstrom [m³/h] Volume flow								
BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 89077 Ulm	ECO 10 S	321-13-02	S	R407C	8.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	29.2	25.3	21.9	27.6	24.0	26.0	23.0	19.9	4.39	63	Heizleistung / Heat. cap. [kW]													
						El. Leistung / Input power [kW]	5.7	5.7	5.6	6.9	6.9	8.2	8.2	8.2	4.16		El. Leistung / Input power [kW]													
						COP	-	5.1	4.5	3.9	4.0	3.5	3.2	2.8	2.4		2.52	COP	-											
CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen	Optiheat 1-29e	345-14-02	S	R410A	4.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	31.0	28.0	24.0	29.3	25.3	26.8	23.5	20.2	4.83	66	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	41.6	37.1	38.3	34.8	36.6	32.2	6.36						
						El. Leistung / Input power [kW]	6.3	6.3	6.3	7.6	7.6	9.1	9.1	9.2	4.39		El. Leistung / Input power [kW]	6.5	6.5	7.8	7.9	9.2	9.3	6.11						
						COP	-	5.0	4.5	3.8	3.8	3.3	3.0	2.6	2.2		2.55	COP	-	6.4	5.7	4.9	4.4	4.0	3.5	3.50				
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Otelfingen	MSW 8	312-12-11	S	R407C	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.1	8.0	6.9	8.7	7.6	8.5	7.4	6.4	1.38	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.6	10.9	11.7	10.1	11.4	9.8	1.89						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	1.7	2.2	2.1	2.5	2.5	2.4	1.32		El. Leistung / Input power [kW]	2.0	1.9	2.3	2.3	2.7	2.7	1.76						
						COP	-	5.1	4.5	4.0	4.0	3.6	3.3	3.0	2.6		0.81	COP	-	6.3	5.7	5.0	4.5	4.2	3.7	1.07				
Dolder AG Neugrütstrasse 3 CH - 9430 St. Margrethen	WP-ZR61-1-R407C.SW	353-15-03	S	R407C	9.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.6	15.1	12.9	16.3	14.0	15.3	13.1	11.2	2.61	54	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	23.9	20.9	22.2	19.3	20.9	18.2	3.59						
						El. Leistung / Input power [kW]	3.1	3.2	3.2	3.9	3.9	4.7	4.8	5.1	2.45		El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.3	4.0	4.1	4.8	4.9	3.36						
						COP	-	5.6	4.8	4.0	4.2	3.6	3.2	2.7	2.2		1.63	COP	-	7.2	6.3	5.5	4.7	4.4	3.7	1.97				
Elcotherm AG - Branch Termogamma Via Industria CH - 6710 Biasca	Aquatop S11	350-14-07	S	R410A	2.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.4	10.5	9.3	11.7	10.2	11.0	9.1	8.1	1.86	38	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.6	13.3	14.7	13.2	14.3	12.5	2.31						
						El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.1	2.3	2.8	2.8	3.3	3.2	3.3	1.75		El. Leistung / Input power [kW]	2.2	2.2	2.7	2.7	3.3	3.3	2.31						
						COP	-	5.5	5.0	4.0	4.2	3.7	3.3	2.8	2.5		0.99	COP	-	6.6	6.1	5.4	4.9	4.3	3.8	1.38				
	Aquatop S17	351-15-01	S	R410A	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	19.4	16.8	14.8	18.3	15.9	17.4	14.8	13.0	2.94	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	23.1	21.3	23.3	21.0	22.0	19.4	3.72						
						El. Leistung / Input power [kW]	3.6	3.4	3.6	4.4	4.5	5.4	5.3	5.5	2.78		El. Leistung / Input power [kW]	3.6	3.5	4.4	4.4	5.2	5.3	3.69						
						COP	-	5.4	4.9	4.1	4.1	3.6	3.2	2.8	2.4		1.65	COP	-	6.5	6.0	5.3	4.8	4.2	3.6	2.13				
Erset S.a.r.l Route de Morat 67 F - 68000 Colmar	PCO 26	339-13-20	S	R407C	2.7	Siehe / see SAPAC SA, PCO 26																								
						171-13-12	S	R407C	2.7	Siehe / see SAPAC SA, PCO 26																				
										340-13-21	S	R407C	7.5	Siehe / see SAPAC SA, PCO 75																
						172-13-13	S	R407C	7.5					Siehe / see SAPAC SA, PCO 75																
Friap Feuron AG Ey 9 CH - 3063 Ittigen	FEW 1-10	346-14-03	S	R407C	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.9	9.6	8.4	10.5	9.1	9.9	8.5	7.3	1.67	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]													
						El. Leistung / Input power [kW]	2.2	2.2	2.3	2.7	2.7	3.1	3.1	3.1	1.57		El. Leistung / Input power [kW]													
						COP	-	4.9	4.3	3.8	3.9	3.3	3.2	2.7	2.4		0.93	COP	-											
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	ThermialH twin (35)	330-13-11	S	R134a	5.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	24.3	20.9	17.9	23.2	20.0	20.5	17.2	13.9	3.60	66	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	33.3	28.8	31.4	27.2	29.3	25.5	4.96						
						El. Leistung / Input power [kW]	4.7	4.6	4.4	5.5	5.4	6.4	6.2	6.0	3.47		El. Leistung / Input power [kW]	5.0	4.9	5.9	5.9	7.0	6.8	4.75						
	COP (2 Compressors)						-	5.2	4.6	4.0	4.2	3.7	3.2	2.8	2.3	1.87	COP (2 Compressors)						-	6.6	5.9	5.3	4.6	4.2	3.7	2.77
	Heizleistung / Heat. cap. [kW]															-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							13.8		12.3		10.2	2.39	
El. Leistung / Input power [kW]															El. Leistung / Input power [kW]							2.4		2.9		3.4	2.14			
COP						-									COP (1 Compressor)						-	5.7		4.3		3.0	1.10			



### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water											Schalldruckpegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water																		
						Volumenstromereinstellung Volume flow adjustment												Volumenstromereinstellung Volume flow adjustment																		
						V <sub>35</sub>			V <sub>45</sub>			V <sub>55</sub>						V <sub>35</sub>			V <sub>45</sub>		V <sub>55</sub>													
B5 / W35			B0 / W35 - 30			B-5 / W35			B5 / W45			B0 / W45 - 40		B5 / W55		B0 / W55 - 47			B-5 / W55			Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] Volume flow														
Viessmann (Schweiz) AG Industriestrasse 124 CH - 8957 Spreitenbach	E-Natura 350-G 41kW WWH351.A41	161-13-01	S	R410A	9.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																		55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	43.3	42.2	43.3	42.0	43.5	42.5	7.29				
						El. Leistung / Input power [kW]																								El. Leistung / Input power [kW]	7.0	6.8	9.0	8.6	11.0	10.6
						COP																							COP		6.2	6.2	4.8	4.9	3.9	4.0
	E-Natura 350-G 54kW BWH352.A54	333-13-14	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	63.0	56.9	50.8	63.6	57.5	64.3	58.1	52.3	9.90	58	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																			
						El. Leistung / Input power [kW]	11.4	11.7	11.8	14.5	14.7	17.5	17.8	17.8	10.00		El. Leistung / Input power [kW]																			
						COP (2 Compressors)		5.5	4.9	4.3	4.4	3.9	3.7	3.3	2.9	6.34		COP																		
	E-Natura 350-G 54kW BWH352.A54	333-13-14	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	31.5	28.4	25.4	31.8	28.7	32.1	29.0	26.2	4.94	56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																			
						El. Leistung / Input power [kW]	5.7	5.8	5.9	7.3	7.4	8.8	8.8	8.9	4.97		El. Leistung / Input power [kW]																			
						COP (1 Compressor)		5.5	4.9	4.3	4.4	3.9	3.7	3.3	2.9	3.15		COP																		
	E-Natura 350-G 68kW WWH352.A68	168-13-09	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]										58	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	74.9	72.4	74.5	72.2	75.3	72.5	12.56												
El. Leistung / Input power [kW]																												El. Leistung / Input power [kW]	11.9	11.5	15.2	14.7	18.4	17.8	12.53	
COP (2 Compressors)																														COP		6.3	6.3	4.9	4.9	4.1
E-Natura 350-G 68kW WWH352.A68	168-13-09	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]										56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	37.4	36.0	37.3	35.9	37.6	36.0	6.25													
					El. Leistung / Input power [kW]																							El. Leistung / Input power [kW]	5.9	5.8	7.6	7.3	9.2	8.8	6.25	
					COP (1 Compressor)																									COP		6.3	6.3	4.9	4.9	4.1
Viessmann Wärmepumpen GmbH Viessmannstrasse 1 D - 35108 Allendorf	Vitocal 300-G BW 301.A45	328-13-09	S	R410A	10.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	50.9	44.4	37.7	47.7	41.9	45.9	40.3	35.7	7.66	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	68.0	59.5	63.1	55.6	60.1	53.1	10.28												
						El. Leistung / Input power [kW]	9.8	9.7	9.7	11.7	11.7	13.5	13.6	13.5	7.28		El. Leistung / Input power [kW]	10.6	10.4	12.2	12.1	14.0	14.0	9.66												
						COP		5.2	4.6	4.0	4.1	3.6	3.4	3.0	2.6	4.40		COP		6.4	5.7	5.2	4.6	4.3	3.8	5.78										
Watkotte GmbH Gewerkenstrasse 15 D - 44628 Herne	Basic Line Ai1 Geo 5006.5A	355-15-05	S	R410A	1.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.4	5.6	4.8	6.0	5.3	5.9	5.2	4.5	0.98	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.6	7.5	7.7	7.0	7.5	6.9	1.31												
						El. Leistung / Input power [kW]	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	0.94		El. Leistung / Input power [kW]	1.2	1.2	1.5	1.5	1.8	1.9	1.22												
						COP		5.3	4.6	4.1	4.0	3.6	3.2	2.8	2.5	0.56		COP		7.3	6.3	5.2	4.7	4.1	3.7	0.76										
	EcoTouch DS 5034.5T	360-15-10	S	R410A	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	29.1	25.6	22.3	27.8	24.5	27.2	23.6	20.4	4.52	60	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	37.1	33.0	35.4	31.9	34.7	31.0	5.77												
						El. Leistung / Input power [kW]	5.7	5.7	5.7	7.1	7.1	8.5	8.5	8.5	4.30		El. Leistung / Input power [kW]	5.7	5.8	7.1	7.2	8.6	8.6	5.61												
						COP		5.1	4.5	3.9	3.9	3.5	3.2	2.8	2.4	2.59		COP		6.5	5.7	5.0	4.5	4.0	3.6	3.41										
Wolf-Technik GmbH Hattstedter Strasse 9 D - 25860 Horstedt/Husum	Aqua-Plus 8	303-12-02	S	R407C	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	6.9	8.4	7.4	8.1	7.1	6.2	1.36	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																			
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	1.8	2.2	2.1	2.5	2.5	2.5	1.29		El. Leistung / Input power [kW]																			
						COP		4.9	4.4	3.9	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	0.77		COP																		
	Aqua-Plus 10/10	348-14-05	S	R407C	2.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	22.6	19.6	17.1	21.3	18.5	20.4	17.9	15.5	3.41	56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																			
						El. Leistung / Input power [kW]	4.6	4.5	4.5	5.5	5.4	6.3	6.2	6.0	3.22		El. Leistung / Input power [kW]																			
						COP (2 Compressors)		4.9	4.3	3.8	3.9	3.4	3.2	2.9	2.6	1.94		COP																		
Aqua-Plus 10/10	348-14-05	S	R407C	2.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		10.3				9.7			1.78	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																				
					El. Leistung / Input power [kW]		2.2				2.6			3.0	1.68		El. Leistung / Input power [kW]																			
					COP (1 Compressor)		4.6				3.7			3.0	1.00		COP																			

## Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water						Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water						Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] Volume flow		
						VolumenstromEinstellung Volume flow adjustment		V <sub>35</sub>	V <sub>45</sub>		V <sub>55</sub>			VolumenstromEinstellung Volume flow adjustment		V <sub>35</sub>	V <sub>45</sub>		V <sub>55</sub>			
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B-5 / W35	B5 / W45	B0 / W45 - 40	B5 / W55	B0 / W55 - 47	B-5 / W55			W15 / W35	W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45 - 40	W15 / W55	W10 / W55 - 47	

### Produktart / Product type

- S Serienprodukt / Standard product
- P Prototyp / Prototype
- E Einzelanfertigung / Single-unit production

### Abkürzungen / Abbreviations

- B Soletemperatur / Brine temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- V<sub>xy</sub> Durchflussrate / Volume flow rate

### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water						
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55	W10 / W35 - 30			W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55	Volumenstrom [m³/h] Volume flow		
Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 D - 95359 Kasendorf	SWC 80 H	214-08-12	S	R407C	2.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.3	9.0	9.7	8.6	7.5	9.1	8.0	1.6	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	3.1	3.0			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.0	2.9	2.6			COP [-]						
	SWC 140 H	215-08-13	S	R407C	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.2	14.2	15.5	13.4	11.4	14.8	12.7	2.4	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.2	4.0	3.9	3.9	4.8	4.8			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.0	4.4	3.9	3.4	2.9	3.1	2.7			COP [-]						
BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 89077 Ulm	ECO 2S	231-09-14	S	R407C	1.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.1	8.1	8.6	7.4	6.2	8.0	7.1	1.4	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.9	2.3	2.3	2.2	2.8	2.8			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.8	4.3	3.7	3.2	2.8	2.9	2.5			COP [-]						
	ECO 2S / HG	256-10-07	S	R407C	1.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	8.5	7.4	6.4	7.8	6.8	1.4	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.8	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.9	4.3	3.8	3.3	2.9	2.9	2.5			COP [-]						
	ECO 12S	232-09-15	S	R407C	4.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	32.8	28.4	30.8	26.5	22.7	29.5	25.6	5.0	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	7.1	7.0	8.5	8.4	8.2	10.3	10.0			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.6	4.0	3.6	3.2	2.8	2.9	2.6			COP [-]						
	ECO 18S	254-10-05	S	R407C	7.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	48.4	41.9	46.6	40.4	33.9	44.5	38.3	7.4	58	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	10.3	10.2	12.6	12.6	12.4	15.4	15.3			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.7	4.1	3.7	3.2	2.7	2.9	2.5			COP [-]						
WB 6 CF/W/HG	141-11-01	S	R407C	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	18.4	19.9	17.4	18.9	16.8			
					El. Leistung / Input power [kW]									El. Leistung / Input power [kW]	3.6	4.4	4.4	5.5	5.5	3.2		
					COP [-]									COP [-]	5.1	4.5	3.9	3.5	3.1			
Bion Bauhaus AG Im Dorf 23 CH - 9203 Niederwil	SW 9/1	202-07-08	S	R290	1.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.7	8.4	9.2	7.9	7.1	8.9	7.8	1.5	52	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.3	2.3	2.8	2.8			El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.5	4.7	4.2	3.5	3.1	3.2	2.8			COP [-]						
CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen	Optiheat 1-6es	311-12-10	S	R410A	1.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.7	5.9	6.4	5.6	4.8	6.0	5.2	1.0	39	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.9	8.3	7.4	7.8	6.9	
	Optiheat 1-6es	158-12-05	S	R410A	1.8	El. Leistung / Input power [kW]	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0			El. Leistung / Input power [kW]	1.3	1.7	1.7	2.1	2.1	1.4
						COP [-]	5.1	4.5	3.9	3.4	3.0	3.0	2.6			COP [-]	5.9	5.0	4.4	3.8	3.3	
	Optiheat 13es	250-10-01	S	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.5	12.7	13.9	12.3	10.8	13.4	11.8	2.2	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.1	18.4	16.4	17.4	15.5	
	Optiheat 13es	130-10-01	S	R410A	2.5	El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.5	3.5	4.3	4.3			El. Leistung / Input power [kW]	3.0	3.8	3.8	4.6	4.6	3.0
						COP [-]	5.0	4.4	3.9	3.5	3.1	3.1	2.8			COP [-]	5.7	4.9	4.4	3.8	3.4	
	Optiheat 1-14es	307-12-06	S	R410A	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.0	13.2	14.3	12.1	9.4	13.5	11.8	2.3	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.6	18.6	16.5	17.5	15.5	
	Optiheat 1-14es	157-12-04	S	R410A	2.7	El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.5	3.5	4.4	4.3			El. Leistung / Input power [kW]	3.0	3.7	3.7	4.6	4.6	3.1
					COP [-]	5.2	4.6	4.0	3.4	2.7	3.1	2.7	COP [-]			5.9	5.0	4.5	3.8	3.4		

### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55	W10 / W35 - 30			W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55	Volumenstrom [m³/h] Volume flow			
CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen	Optiheat 42e	187-06-05	S	R410A	7.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	47.1	41.6	46.0	41.1	35.9	44.1	39.2	7.1	64	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	10.1	10.1	12.5	12.4	12.4	15.5	15.5			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.6	4.1	3.7	3.3	2.9	2.9	2.5			COP [-]							
	Optiheat 55e	188-06-06	S	R410A	9.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	61.5	54.7	58.8	51.8	44.8	55.1	48.4	9.4	68	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	12.8	12.8	16.4	16.4	16.5	20.3	20.7			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.8	4.3	3.6	3.2	2.7	2.7	2.3			COP [-]							
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Otelfingen	CSW 7.5	244-09-27	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	8.7	7.5	6.5	8.5	7.4	1.3	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.9	2.3	2.2	2.2	2.7	2.7			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.6	4.2	3.8	3.4	3.0	3.1	2.8			COP [-]							
	MSW 8	203-08-01	S	R407C	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.4	8.2	9.0	7.9	6.8	8.9	7.7	1.4	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.2	2.6	2.6	2.4	3.5	3.3			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.6	4.1	3.5	3.1	2.9	2.6	2.3			COP [-]							
	MSW 20	205-08-03	S	R407C	9.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	21.3	19.3	20.8	18.8	16.5	20.6	18.4	3.3	55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	4.6	4.6	5.7	5.7	5.6	7.1	6.9			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.6	4.2	3.7	3.3	2.9	2.9	2.7			COP [-]							
	MSW 34	245-09-28	S	R407C	7.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	40.0	35.1	38.9	33.8	28.8	37.1	32.2	6.0	64	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	9.1	8.7	10.6	10.1	9.6	12.2	11.7			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.4	4.0	3.7	3.3	3.0	3.0	2.8			COP [-]							
Elcotherm AG Sarganserstrasse 100 CH - 7324 Vilters	AQUATOP T11C-HT	217-08-15	S	R134a	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.9	10.2	11.1	9.8	8.5	10.6	9.3	1.8	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.3	15.6	13.6	14.6	12.8	2.5	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6			El. Leistung / Input power [kW]	2.5	3.1	3.1	3.8	3.8		
						COP [-]	5.1	4.4	3.8	3.4	3.0	2.9	2.6			COP [-]	5.8	5.1	4.4	3.8	3.4		
	AQUATOP T17CH	251-10-02	S	R407C	3.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	20.1	17.7	19.3	17.1	14.9	18.6	16.6	3.1	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	22.9	24.7	22.0	23.8	21.1	4.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	3.9	4.0	4.8	4.9	4.9	6.0	6.1			El. Leistung / Input power [kW]	4.0	4.9	5.0	6.1	6.2		
						COP [-]	5.2	4.5	4.0	3.5	3.1	3.1	2.7			COP [-]	5.7	5.0	4.4	3.9	3.4		
	AQUATOP T28H	239-09-22	S	R407C	5.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	32.6	28.7	31.4	26.1	24.4	29.4	24.8	4.9	59	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	35.5	40.0	35.6	37.7	34.2	6.2	
						El. Leistung / Input power [kW]	6.7	6.5	7.9	7.8	7.4	9.4	9.2			El. Leistung / Input power [kW]	7.0	8.5	8.3	9.9	9.7		
						COP [-]	4.9	4.4	4.0	3.4	3.3	3.1	2.7			COP [-]	5.1	4.7	4.3	3.8	3.5		
	Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	SEW 1-10	191-06-09	S	R407C	1.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.8	9.5	10.3	9.3	8.1	10.1	9.2	1.6	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
							El. Leistung / Input power [kW]	2.2	2.3	2.9	2.9	3.0	3.7	3.7			El. Leistung / Input power [kW]						
							COP [-]	4.8	4.1	3.6	3.2	2.8	2.7	2.5			COP [-]						
FEW 1-27		248-09-31	S	R407C	5.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	32.8	29.0	31.7	28.2	24.8	30.5	27.1	5.1	60	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
						El. Leistung / Input power [kW]	7.2	7.1	8.5	8.4	8.0	10.2	9.8			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.5	4.1	3.7	3.4	3.1	3.0	2.7			COP [-]							

### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water						Volumenstrom [m³/h] Volume flow
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55	W10 / W35 - 30			W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55			
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	FWW 1-8	124-09-01	S	R134a	2.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]									50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.5	9.5	8.2	9.1	7.8	1.5
						El. Leistung / Input power [kW]										1.6	2.0	1.9	2.4	2.3		
						COP [-]										5.4	4.8	4.3	3.8	3.5		
	FWW 1-14	125-09-02	S	R134a	3.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]									51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.9	15.3	13.7	14.8	13.1	2.4
						El. Leistung / Input power [kW]										2.6	3.2	3.1	3.8	3.7		
						COP [-]										5.4	4.8	4.4	3.9	3.5		
FS Installationen Alemannenstrasse 3c A - 6832 Sulz	GHP 13	302-11-19	S	R410A	2.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.6	12.6	13.6	12.2	10.4	13.1	11.7	2.2	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	17.7	15.9	16.8	15.0	2.9
						El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.6	3.5	4.4	4.4				3.0	3.8	3.7	4.6	4.5	
						COP [-]	4.6	4.3	3.8	3.4	2.9	3.0	2.7				5.5	4.7	4.3	3.7	3.3	
	GHP 13	149-11-07	S	R410A	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]									51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.9
						El. Leistung / Input power [kW]																
						COP [-]																
Green Terra AG Wiesenstrasse 1a CH - 8865 Bilten	BW 13 EVI	309-12-08	S	R407C	4.4	Siehe / see Wamak s.r.o, BW 13 EVI																
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	HCS PN 35	193-06-11	S	R407C	1.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.3	8.9	9.3	8.0	6.8	8.3	7.0	1.5	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.5
						El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.1	2.4	2.3	2.1	2.6	2.4				2.7	3.4	3.2	3.6		
						COP [-]	4.8	4.3	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9				5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	
	HCS PN 42	194-06-12	S	R407C	1.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.2	10.5	10.9	9.4	7.9	9.6	8.1	1.8	51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.8
						El. Leistung / Input power [kW]	2.5	2.4	2.8	2.7	2.5	3.1	2.8				3.0	3.7	3.5	3.9		
						COP [-]	4.8	4.3	3.8	3.5	3.2	3.1	2.8				5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	
	HCS-PN-42	257-10-08	S	R410A	2.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.1	10.4	11.0	9.5	8.0	9.7	8.2	1.8	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.5	15.1	13.1	13.7	11.6	2.5
						El. Leistung / Input power [kW]	2.5	2.4	2.9	2.8	2.6	3.3	3.0				2.7	3.3	3.2	3.8	3.6	
						COP [-]	4.8	4.3	3.8	3.4	3.1	3.0	2.7				5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	
	HCS-PN-46	258-10-09	S	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.3	11.4	12.1	10.4	8.8	10.4	8.7	2.0	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.9	17.0	14.6	14.9	13.1	2.8
						El. Leistung / Input power [kW]	2.8	2.7	3.2	3.0	2.8	3.5	3.3				3.0	3.6	3.5	4.2	4.0	
						COP [-]	4.8	4.2	3.8	3.4	3.1	3.0	2.7				5.3	4.7	4.2	3.6	3.3	
Herz Energietechnik Richard-Strauss-Str. 22 A - 1230 Wien	commotherm 12	196-07-02	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.8	11.2	12.3	10.7	9.3	11.7	10.5	1.9	57	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.4	15.5	14.0	15.2	13.5	2.5
						El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.7	3.3	3.4	3.4	4.2	4.2				2.7	3.4	3.4	4.2	4.2	
						COP [-]	4.9	4.2	3.7	3.2	2.8	2.8	2.5				5.4	4.6	4.2	3.6	3.2	
	commotherm 15	199-07-05	S	R407C	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.4	14.2	15.5	13.4	11.6	14.7	12.9	2.5	55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	18.4	19.4	17.6	18.4	16.7	3.2
						El. Leistung / Input power [kW]	3.5	3.5	4.4	4.3	4.3	5.5	5.6				3.6	4.4	4.4	5.5	5.5	
						COP [-]	4.7	4.1	3.6	3.1	2.7	2.7	2.3				5.2	4.4	4.0	3.4	3.0	
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	Thermalia H8	286-11-03	S	R134a	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	5.4	5.1	5.7	4.1	3.1	5.1	3.3	0.9	41	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.3	8.1	6.8	7.7	5.2	1.3
						El. Leistung / Input power [kW]	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6				1.2	1.4	1.4	1.7	1.7	
						COP [-]	5.0	4.8	4.3	3.1	2.5	3.2	2.1				6.2	5.6	4.9	4.5	3.0	

### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water					Volumenstrom [m³/h] Volume flow				
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55					
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	Thermalia 8	279-11-02	S	R407C	2.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.5	8.2	9.0	7.9	6.8	8.5	7.5	1.4	41	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.4	12.1	10.6	11.2	9.9	2.0		
	Thermalia 8	143-11-02	S	R407C	2.4	El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.2	2.1	2.7	2.7			El. Leistung / Input power [kW]	2.0	2.4	2.3	2.9	2.8			
						COP [-]	5.1	4.6	4.1	3.5	3.2	3.2	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5			
	Thermalia H15	Thermalia H15	288-11-05	S	R134a	3.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.7	9.2	10.4	8.9	6.0	10.0	7.4	1.6	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.9	14.2	12.4	13.6	11.8	2.2	
		Thermalia H15	147-11-05	S	R134a	3.9	El. Leistung / Input power [kW]	2.0	1.9	2.4	2.3	2.3	2.9	2.8			El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.5	2.5	3.1	3.0		
							COP [-]	5.5	4.8	4.4	3.9	2.6	3.5	2.7			COP [-]	6.3	5.6	5.0	4.4	3.9		
		Thermalia 15	Thermalia 15	287-11-04	S	R407C	3.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	14.5	15.9	13.9	12.3	15.0	13.3	2.5	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	19.9	21.4	18.8	20.1	17.6	3.4
			Thermalia 15	146-11-04	S	R407C	3.4	El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.2	4.0	3.9	3.8	4.8	4.7			El. Leistung / Input power [kW]	3.5	4.3	4.2	5.2	5.1	
								COP [-]	5.1	4.5	4.0	3.5	3.2	3.1	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5	
	Kibernetik AG Langäulstrasse 62 CH - 9470 Buchs SG	Greenline HT Plus E7	183-06-01	S	R407C	1.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.4	7.3	7.9	6.8	5.7	7.3	6.3	1.3	40	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
							El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.2	2.1	2.6	2.6			El. Leistung / Input power [kW]							
							COP [-]	4.6	4.0	3.6	3.2	2.7	2.8	2.5			COP [-]							
Multi Energie AG Wiesentalstrasse 20 CH - 8355 Aadorf	FSW 5.3	203-08-01	S	R407C	4.0	Siehe / see CTC Giersch AG, MSW 8																		
	FSW 16.3	205-08-03	S	R407C	9.0	Siehe / see CTC Giersch AG, MSW 20																		
Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner-Strasse 1 A - 3350 Haag	GMSW 10 plus	240-09-23	S	R407C	3.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.8	10.3	11.2	9.7	6.6	10.6	8.7	1.8	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.8	14.6	13.2	13.8	12.3	2.4		
	GMWW 13 plus	127-09-04	S	R407C	3.0	El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.8	2.7	2.7	3.4	3.3			El. Leistung / Input power [kW]	2.4	3.0	3.0	3.7	3.6			
						COP [-]	5.2	4.6	4.0	3.5	2.4	3.1	2.6			COP [-]	5.7	4.9	4.4	3.8	3.4			
	GMSW 10 plus S	GMSW 10 plus S	234-09-17	S	R407C	4.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.1	10.6	11.5	10.0	8.6	10.8	9.1	1.9	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]							
							El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.2	2.8	2.7	2.7	3.4	3.4			El. Leistung / Input power [kW]							
							COP [-]	5.3	4.7	4.1	3.7	3.2	3.2	2.7			COP [-]							
	GMSW 15 plus GMWW 19 plus	GMSW 15 plus	243-09-26	S	R407C	3.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.0	14.2	15.3	13.5	11.6	14.6	12.5	2.5	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	19.0	20.0	17.7	18.6	16.3	3.3	
		GMWW 19 plus	128-09-05	S	R407C	3.4	El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.2	3.9	3.9	3.9	4.8	4.9			El. Leistung / Input power [kW]	3.3	4.0	4.0	4.9	4.9		
							COP [-]	5.0	4.4	3.9	3.4	2.9	3.0	2.6			COP [-]	5.7	4.9	4.4	3.8	3.3		
	GMSW 28 GMWW 28	GMSW 28	300-11-17	S	R407C	4.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	25.1	22.2	24.2	21.3	18.2	22.9	20.0	3.9	54	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	29.5	31.2	28.0	29.5	26.3	5.1	
		GMWW 28	153-11-11	S	R407C	4.5	El. Leistung / Input power [kW]	5.2	5.1	6.3	6.2	6.3	7.7	7.8			El. Leistung / Input power [kW]	5.4	6.6	6.6	8.0	7.9		
							COP [-]	4.9	4.3	3.9	3.4	2.9	3.0	2.6			COP [-]	5.5	4.7	4.3	3.7	3.3		
Rathiotherm GmbH + Co. KG Welheimerstrasse 34 D - 91795 Dollnstein	WP Max ZH 13	304-12-03	S	R407C	2.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.1	14.9	16.3	14.1	12.1	15.2	13.1	2.6	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	20.1	21.7	19.0	20.3	17.8	3.5		
	WP Max ZH 13	156-12-03	S	R407C	2.9	El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.2	4.0	3.9	3.8	4.8	4.6			El. Leistung / Input power [kW]	3.5	4.3	4.2	5.2	5.1			
						COP [-]	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	3.2	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5			
Sapac SA Rte des Daillettes 6 CH - 1705 Fribourg	ETNA 49-Plus	241-09-24	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.8	11.3	12.0	10.4	9.3	11.4	10.0	2.0	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.6	3.1	3.1	3.0	3.8	3.7			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.1	3.0	2.7			COP [-]								



### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water								
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55	W10 / W35 - 30			W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55	Volumenstrom [m³/h] Volume flow				
Sapac SA Rte des Daillettes 6 CH - 1705 Fribourg	ETNA 120-Plus	242-09-25	S	R407C	4.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	33.2	29.3	31.2	27.7	23.9	29.4	26.3	5.1	55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	7.4	7.2	8.6	8.4	8.1	10.1	9.9			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	4.5	4.1	3.6	3.3	3.0	2.9	2.7			COP [-]								
SIMAKA GmbH Buchwies 14 D - 88260 Argenbühl	SIMATRON WP12	181-05-09	S	R407C	6.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.8	12.0	13.2	11.6	10.1	12.7	11.2	2.1	52	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.4	3.3	3.2	4.2	4.0			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	4.8	4.2	3.9	3.5	3.1	3.1	2.8			COP [-]								
		SIMATRON WP 15	298-11-15	S	R407C	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	14.5	15.8	13.8	11.9	15.0	13.1	2.5	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		19.7	21.1	18.4	19.7	17.1	3.4
		SIMATRON WP 15	151-11-09	S	R407C	4.0	El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.1	3.9	3.8	3.7	4.7	4.6			El. Leistung / Input power [kW]		3.4	4.2	4.1	5.0	4.9	
						COP [-]	5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	3.2	2.9	COP [-]				5.8	5.1	4.5	3.9	3.5		
		SIMATRON WP31	216-08-14	S	R407C	6.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	38.2	33.6	36.5	32.2	28.1	35.1	30.9	5.8	56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		43.6	47.0	42.0	45.2	40.4	
	SIMATRON WP31	123-08-01	S	R407C	6.7	El. Leistung / Input power [kW]	7.8	7.7	9.5	9.4	9.3	11.8	11.7	El. Leistung / Input power [kW]				8.1	10.0	9.9	12.1	12.0		
					COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.0	3.0	2.6	COP [-]				5.4	4.7	4.3	3.7	3.4			
Solar- + Wärmepumpentechnik AG Glatthalenstrasse 15 CH - 9230 Flawil	Futura HSWP 34	200-07-07	S	R290	1.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.4	6.6	7.0	6.1	5.4	6.8	5.9	1.1	39	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	1.4	1.5	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	5.1	4.5	4.0	3.6	3.2	3.2	2.9			COP [-]								
	HSW21 EVU	305-12-04	S	R407C	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.7	8.4	9.2	7.9	6.8	8.6	7.4	1.5	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
					El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.7	2.1	2.1	2.1	2.6	2.5	El. Leistung / Input power [kW]											
					COP [-]	5.5	4.8	4.3	3.7	3.3	3.3	2.9	COP [-]											
Voß Wärmepumpen GmbH Lange Gasse 20 D - 93437 Furth im Wald	SW13R	290-12-01	S	R410A	4.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.2	12.5	13.3	11.7	10.3	12.6	11.0	2.2	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		17.1	18.1	16.0	16.7	14.8		
						El. Leistung / Input power [kW]	2.7	2.7	3.4	3.4	3.3	4.1	4.0			El. Leistung / Input power [kW]		2.8	3.4	3.5	4.3	4.3		
						COP [-]	5.2	4.6	3.9	3.5	3.1	3.0	2.7			COP [-]		6.2	5.3	4.6	3.9	3.5		
	WW18R	155-12-02	S	R410A	4.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.2	12.5	13.3	11.7	10.3	12.6	11.0	2.2	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		17.1	18.1	16.0	16.7	14.8		
					El. Leistung / Input power [kW]	2.7	2.7	3.4	3.4	3.3	4.1	4.0	El. Leistung / Input power [kW]				2.8	3.4	3.5	4.3	4.3			
					COP [-]	5.2	4.6	3.9	3.5	3.1	3.0	2.7	COP [-]				6.2	5.3	4.6	3.9	3.5			
Wamak s.r.o. Hodrusa - Hamre 1118 SK - 96661 Hodrusa-Hamre	BW 13 EVI	309-12-08	S	R407C	4.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.7	13.9	15.6	13.9	12.3	15.4	13.8	2.4	57	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	3.1	3.1	3.9	3.8	3.8	4.8	4.7			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	5.0	4.5	4.0	3.7	3.3	3.2	2.9			COP [-]								
Weider Wärmepumpen Oberer Achdamm 4 A - 6971 Hard bei Bregenz	SW 90 eso	281-10-32	S	R407C	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.9	6.9	7.5	6.6	5.7	7.2	6.3	1.2	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	1.5	1.5	1.9	2.0	2.0	2.5	2.6			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	5.3	4.5	3.9	3.3	2.8	2.9	2.4			COP [-]								
		SW 90 egw	145-10-16	S	R407C	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								1.2	56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		9.0	9.7	8.1	9.0	7.9	
					El. Leistung / Input power [kW]								El. Leistung / Input power [kW]				1.5	1.8	1.9	2.4	2.5			
					COP [-]								COP [-]				6.1	5.3	4.2	3.7	3.2			
Zehnder Group AG Oberfeldstrasse 2 CH - 5722 Gränichen	Z2 S1	282-10-33	S	R134a	1.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	2.8	2.4	2.7	2.3	2.0	2.5	2.1	0.4	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8			El. Leistung / Input power [kW]								
						COP [-]	4.3	3.8	3.6	3.2	2.8	3.0	2.6			COP [-]								

### Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] Volume flow	Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water					
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55	W10 / W35 - 30			W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55	Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] Volume flow	
Zehnder Group AG Oberfeldstrasse 2 CH - 5722 Gränichen	Z4 S1	266-10-17	S	R410A	1.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	4.5	3.9	4.2	3.7	3.2	4.0	3.4	0.7	47	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.4	1.3			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	4.6	4.1	3.7	3.3	2.9	2.9	2.6			COP [-]					
	Z7 S1	264-10-15	S	R410A	1.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.0	6.9	7.6	6.5	5.7	7.1	6.1	1.2	52	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.5	2.6			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	5.0	4.3	3.9	3.2	2.8	2.9	2.3			COP [-]					
	Z10 S1	291-11-08	S	R410A	2.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.6	10.2	11.2	9.8	8.5	10.7	9.4	1.8	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	4.9	4.2	3.8	3.3	2.8	2.8	2.5			COP [-]					
	Z3 S3	272-10-23	S	R134a	1.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	4.0	3.6	3.9	3.4	2.9	3.7	3.2	0.6	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	4.6	4.1	3.8	3.4	3.0	3.1	2.8			COP [-]					
	Z6 S3	292-11-09	S	R410A	1.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.5	5.8	6.4	5.6	4.9	6.1	5.4	1.0	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	2.1	2.1			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	4.9	4.3	3.8	3.3	2.9	2.9	2.6			COP [-]					
	Z8 S3	293-11-10	S	R410A	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.1	8.8	9.7	8.5	7.5	9.3	8.2	1.5	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	2.0	2.0	2.5	2.5	2.6	3.2	3.2			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	5.0	4.4	3.9	3.4	2.9	2.9	2.5			COP [-]					
	Z10 S3	265-10-16	S	R410A	2.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.5	10.1	11.1	9.7	8.4	10.5	9.1	1.8	57	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.8	2.9	2.9	3.6	3.7			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	5.1	4.4	3.9	3.4	2.9	2.9	2.5			COP [-]					
	Z13 S3	294-11-11	S	R410A	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.2	14.3	15.8	13.9	12.2	15.2	13.5	2.5	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]					
						El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.3	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1			El. Leistung / Input power [kW]					
						COP [-]	5.0	4.3	3.8	3.4	2.9	3.0	2.6			COP [-]					

**Produktart / Product type**

- S Serienprodukt / Standard product
- P Prototyp / Prototype
- E Einzelanfertigung / Single-unit production

**Abkürzungen / Abbreviations**

- B Soletemperatur / Brine temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature